brandnorm

12-puntencheck brandwerende loopdeuren

Bij ieder onderhoudsbezoek controleren we elke brandwerende loopdeur op 12 vaste punten.

Wat we per deur controleren

01 Deurblad en kozijn
Schade, vervorming en niet-toegestane wijzigingen, zoals extra gaten of afwijkend beslag.

02 Vrije doorgang en obstakels
De deur beweegt vrij en wordt niet geblokkeerd.

03 Identificatie en markering
Aanwezige markeringen en documentatie controleren.

04 Deurdranger en zelfsluiting
De deur sluit zelfstandig en volledig vanuit elke openingsstand.

05 Dagschoot en sluiting
De dagschoot valt correct in de sluitkom.

06 Scharnieren en bevestigingen
Slijtage, bevestiging en werking. Waar nodig smeren en afstellen.

07 Hang- en sluitwerk
Werking van slot, kruk en overige sluitonderdelen.

08 Kierafstanden
Kieren tussen deurblad, kozijn en vloer binnen de toegestane waarden.

09 Afdichtingen en valdorpel
Afdichtingen intact en valdorpel, indien aanwezig, sluit correct af.

10 Beglazing en glaslatten
Brandwerend glas en glaslatten onbeschadigd en goed bevestigd.

11 Vastzetinrichting en sluitvolgorde
Vrijgave bij brandmelding en juiste sluitvolgorde bij dubbele deuren.

12 Vluchtwegfunctie
Vluchtwegbeslag werkt en de deur opent zonder belemmering.

Status per deur

Geen gebreken geconstateerd
De deur voldoet op alle controlepunten. Documentatie en markeringen zijn gecontroleerd.

Aandachtspunten of ontbrekende documentatie
Gebreken of ontbrekende gegevens, vastgelegd in het onderhoudsrapport.

Herstel of vervanging noodzakelijk
Gebreken die de brandwerende functie kunnen beïnvloeden. Herstel of vervanging wordt geadviseerd.

Na de check

- Onderhoudssticker met datum per deur
- Onderhoudsformulier per deur met status
- Onderhoudsrapport met bevindingen en foto's

Gebreken

- Kleine afstellingen tijdens het onderhoud zijn inbegrepen
- Herstel bieden we afzonderlijk aan
- Uitvoering pas na je schriftelijk akkoord

De 12-puntencheck is een visuele en functionele inspectie en vormt geen certificering. Ontbreekt documentatie, dan beoordelen we of de deur de kenmerken van een brandwerende deur heeft.